



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N. 58 DEL 30 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DA BOVE ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE ORARIO DELLA CENTRALINA DI TERMOREGOLAZIONE – CIG Z0D3D89887.

IL RESPONSABILE

VISTO il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 9 novembre 2000, n. 328*, il cui art. 6 attribuisce alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che operano senza finalità di lucro (c. 1) *“personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”*, prevedendo altresì che alle medesime (c. 2) *“si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione”*;

VISTA la L.R. 15 novembre 2014, n. 33, recante *Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Fondazioni derivanti dalla Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza*;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda;

DATO ATTO che tale D.G.R. n. 768/2022 è stata notificata all'Azienda l'8 agosto 2022 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Liguria. Pertanto, il Commissario Straordinario nominato ha assunto le funzioni amministrative previste dalla legge e dall'atto di nomina il 9 agosto 2022;

DATO ATTO che, con la D.G.R. n. 768/2022, la Giunta Regionale della Liguria ha incaricato, *tra l'altro*, il Commissario Straordinario di *“provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria e allo svolgimento di tutti gli incombeni spettanti all'Amministratore Unico [...] per garantire la funzionalità e la continuità aziendale”*;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144, del 24 febbraio 2023, con la quale la Giunta Regionale della Liguria ha preso atto della relazione resa dal Commissario Straordinario il 2 febbraio 2022, prot. 126, e ha prorogato il commissariamento dell'Azienda sino al 28 febbraio 2024;

VISTO il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 15 settembre 2023 con il quale ha nominato il Dott. Daniele Pitto responsabile della direzione e amministrazione generale dell'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio, con qualifica di Personale ad Elevata Qualificazione dell'Amministrazione Generale con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATA la Determina Area Amministrativa n. 41 del 04 agosto 2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Da Bove Roberto & C. Snc il servizio tecnico di conduzione e manutenzione con assunzione di responsabilità dell'impianto termico di questo Ente;

VALUTATA la necessità di sostituire l'interruttore orario della centralina di termoregolazione;



VISTO il preventivo comunicato dalla suddetta ditta in data 28 settembre 2023, di importo pari a euro 150,00 + iva, che si allega alla presente;

DATO ATTO che il suddetto costo non rientra nell'affidamento diretto già in essere e sopra citato;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici* e, in particolare: (a) l'art. 50, c. 1, lett. b), a norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere con “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*” e (b) l'art. 62, c. 1, il quale consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere “*autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti*”;

VISTO l'art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4, recanti *Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*, in quanto ancora compatibili con la legislazione vigente;

DATO ATTO, pertanto, anche ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento diretto dei servizi di cui trattasi, il quale sarà concluso mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale di settore;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto valore e della particolare natura delle medesime;

DATO ATTO, altresì, ai sensi di legge, che per la natura, la tipologia e l'entità delle prestazioni affidate, la presente procedura non è ulteriormente frazionabile in lotti;

DATO ATTO, inoltre, che (a) ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, l'Ente procederà ad assumere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con riguardo al possesso, da parte dell'operatore, di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto, procedendo a successiva verifica a campione, anche in seguito a sorteggio, e (b) ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento non sono richieste garanzie all'aggiudicatario, né è prevista l'esclusione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del Codice;

OSSERVATO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per l'amministrazione di negoziare *in toto* le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la procedura è inoltre conforme alle previsioni di cui all'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di utilizzo in via esclusiva di mezzi di comunicazione elettronica;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

ACCERTATO, che l'assunzione del presente impegno di spesa risulta necessaria e compatibile con le disponibilità di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che il presente provvedimento è regolare e corretto, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



DETERMINA

Di AFFIDARE il servizio di sostituzione dell'interruttore orario della centralina di termoregolazione alla ditta Da Bove Roberto & C. Snc con sede legale in Savona, piazza Martiri della Libertà 35 R, Partita Iva IT01065010090;

di IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, le somme corrispondenti per un importo pari a euro 150,00, oltre CPA e IVA di legge, le quali dovranno essere imputate alle risorse disponibili per l'esercizio 2023, nel corso del quale esse potranno divenire esigibili;

di PROCEDERE alla liquidazione della spesa, previa emissione di regolare fattura elettronica, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'affidatario, ai sensi della l. 13 agosto 2010, n. 136, nel rispetto degli indirizzi relativi alla priorità nella liquidazione degli impegni di spesa, periodicamente assunti dall'Ente;

di DARE ATTO che per le attività oggetto del presente incarico non sussiste obbligo di valutazione dei rischi da interferenza;

di DARE ATTO che l'operatore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti che potranno essere verificati, procedendo a successiva verifica a campione, anche in seguito a sorteggio, riservandosi l'Ente la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle altre conseguenze di legge;

di DEMANDARE agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza, di cui al d.lgs. n. 36/2023;

di DARE ATTO che per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG: Z0D3D89887.

E.Q. Amministrazione Generale e Direzione

Daniele Pitto

PITTO
DANIELE
07.12.2023
11:48:24
GMT+01:00





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 77

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07 dicembre 2023 al 22 dicembre 2023.

Lì 07 dicembre 2023

E.Q. Amministrazione Generale e Direzione

Daniele Pitto

PITTO
DANIELE
07.12.2023
11:48:24
GMT+01:00



Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in centrale termica

Mittente: <info@dabovesnc.it>

Data: 28/09/2023, 09:39

A: "Ospedale S. Antonio" <segreteria@santantoniosassello.it>

CC: <segreteria@dabovesnc.it>, <tecnico@dabovesnc.it>

Buongiorno

Comunichiamo che a seguito dell'attivazione dell' impianto termico avvenuta in data 26/09 u.s. abbiamo riscontrato la rottura dell'interruttore orario della centralina di termoregolazione dell'ala vecchia (quella inserita nel quadro di centrale) che non commuta lo stato dell'impianto (acceso spento) per cui l'impianto non funziona correttamente.

Per sostituzione interruttore orario AUZ 3.1 a servizio della centralina di termoregolazione RVP 201 a servizio dell'impianto "ala vecchia"

€ 150,00 + IVA

In attesa di un sollecito riscontro porgiamo saluti.

Roberto DB



Da Bove Roberto & C. S.n.c.

Piazza Martiri della Libertà 35r - 17100 SAVONA

Tel. 019 80 28 00 - info@dabovesnc.it

P.IVA/C.F.: 01065010090

VIESSMANN - weishaupt -

Rinnai.



Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo.

Le informazioni trasmesse attraverso la presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salvo espressa autorizzazione.

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di eliminare il messaggio ed i relativi allegati dandocene gentilmente comunicazione.

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è vietata e comporta violazione delle disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/79

Grazie per la collaborazione.



Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

Da: info@dabovesnc.it [mailto:info@dabovesnc.it]

Inviato: mercoledì 28 settembre 2022 15:58

A: segreteria@santantoniosassello.it

Cc: tecnico@dabovesnc.it

Oggetto: I: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi in centrale termica

Buongiorno

Comunichiamo che nel corso dell'intervento eseguito sull'impianto termico per "mancata produzione di acqua calda sanitaria" abbiamo riscontrato la rottura di due teleruttori di comando utilizzi (N. 1 bruciatore e N. 1 circolatore scambiatore) per cui se ne rende necessaria la sostituzione, abbiamo riscontrato altresì la rottura dell'interruttore orario della centralina di termoregolazione dell'ala vecchia (quella inserita nel quadro di centrale) che non rispetta l'orario per cui l'impianto termico potrebbe essere attivato in orari diversi da quelli programmati. Abbiamo inoltre rilevato una perdita di A.C.S. sul serbatoio di accumulo presente in centrale termica. Secondo quanto in premessa comunichiamo la quotazione delle opere necessarie per il ripristino del corretto funzionamento: